



HYVÄKSYMISTODISTUS

Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen.

Tuote: Canusa Superseal L

Valmistaja: Canusa-CPS a division of Shawcor Ltd, Toronto, Ontario, Kanada

Tilaaaja: Canplast Oy, Helsinki

Tyyppitestiraportti: FFI Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover e.V.; Report 1249E5114, Report 1270E5114

Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoksille SFS-EN 489:ssä ja Energiategollisuus ry:n suosituksessa L2/2010 esitetyt vaatimukset seuraavissa liitosratkaisuissa:

1. Kutistumaton PE-jatkosholkki + kapeat kutisteet
2. Jatkospelti + leveä kutiste

Tämä todistus on voimassa 31.1.2017 asti.

Helsingissä, helmikuun 1. päivänä 2016

LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA

Veli-Pekka Sirola