

PALO- JA SÄHKÖTURVALLISUUS OHJEITA TOREILLE JA MARKKINOILLE

Teltat, katokset ja rakenteet on sijoitettava myyntialueelle niin, että pelastustiet pysyvät avoimina. Pelastusajoneuvojen on päästävä ajamaan esteettä pihuille ja porraskäytävien edustoille. Myös nostolava-auton vaatima tila on huomioitava. Yleisten alueiden käyttö edellyttää aluetta hallinnoivan luvan.

Teltat

- Sijoitettava vähintään yksi sääolosuhteisiin sopiva 6 kg käsisammutin / alkava 300m²
- Teltasta riittävät poistumistiet (2 kpl).
- Telttojen kiinnityksessä on noudatettava ensisijaisesti teltan valmistajan ohjetta tai sen puuttuessa Kymenlaakson pelastuslaitoksen [ohjetta](#).

Nestekaasulaitteet

- Kaasuletkuilla voi nestekaasupulloon liittää vain yhden laitteen
- Letkuna tulee käyttää standardin SFS 3395 mukaista nestekaasuletkua (oranssinvärisessä letkussa sanat: nestekaasua - flytgas)
- Letkun pituus saa olla enintään 1,2 m

- Kaasuasennukset tehdään kiinteällä putkella, jos kaasulaitteita on useita tai jos 1,2 m letku ei riitä.
- Asennusliikkeen kirjallinen todistus on esitettävä pyydettyäessä.

Nestekaasun säilytys

- Nestekaasu saa ajoneuvossa säilyttää enintään 25 kg.
- Käyttökohteessa jokainen kaasupullo tulee olla kytkettynä käyttölaitteeseen. Jos kaasun kokonaismäärä alueella nousee huomattavaksi, tulee olla yhteydessä pelastusviranomaiseen. Normaalina määränä teltassa pidetään ajoneuvon maksimi kuljetusmäärää (25kg).

Alkusammutuskalusto

- Jokaisessa nestekaasun käyttökohteessa tulee olla sääolosuhteisiin sopiva 6 kg/l käsisammutin.
- Käsisammuttimessa tulee olla sammutinhuoltoliikkeen enintään yhden vuoden ikäinen tarkastusmerkintä.

Sähkölaitteet

Jokaisessa käyttökohteessa tulee sähkölaitteiden ja -asennusten olla sähköturvallisuudesta annettujen säädösten vaatimusten mukaisia. Sähköjohtojen liitännät tulee sijoittaa maasta irti siten, että mahdollinen sadevesi ei niihin yllä. Ulkotiloissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja ehjiä sähkölaitteita ja - johtoja. Sähköjohdot on asennettava siten, että tapaturman vaaraa ei ole. Kulkuväylillä olevat johdot on suojattava vahingoittumiselta (esim. ajosillat).