

Viljakkalan Kyrönlahden vesiosuuskunta
Gerasimow
Kyrönlahdentie 356
34150 KYRÖNLAHTI



Tilausno 478212 (0VILJKYR/ViljKyrö), saapunut 27.1.2022, näytteet otettu 27.1.2022 (6:00)
Näytteenottaja: Mauno Gerasimow

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
6032	Talousvesi, jatkuva, Teiskonlahti

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	6032	STM1352/15
*E.coli	pmy/100 ml	0	<1 (v)
*Koliformiset bakteerit	pmy/100 ml	0	<1 (t)
*Suolistop. enterokokit	pmy/100ml	0	<1 (v)
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	pmy/ml	3	
*pH		8,0	»9,5, »6,5 (t)
*Rauta	µg/l	<10	«200 (t)
*Mangaani	µg/l	<1	<50 (t)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM1352/15 = STM:n asetus 1352/2015 (verkostovedet) v=laatuvaatimus t=laatuavoite

*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTO

Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (STMa 1352/2015).

Jaana Virtanen
Kemisti

TIEDOKSI

Gerasimow Mauno/maunogerasimow@gmail.com
Pirteva tulokset/pirtevanaytetulokset@pirkkala.fi

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek/enn.pid.rek
Patamäenkatu 24	PL 265	(03) 2461206		2823750-1
33900 TAMPERE	33101 TAMPERE	*(03) 2461 111	jaana.virtanen@kvvo.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli	SFS 3016:2011 (TL25)
*Koliformiset bakteerit	SFS 3016:2011 (TL25)
*Suolistop. enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL25)
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL25)
*pH	SFS 3021:1979 (TL25)
*Rauta	SFS-EN ISO 11885, 2009 (TL25)
*Mangaani	SFS-EN ISO 11885, 2009 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL25	KVYY/Tampere (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
*E.coli	2022/6032	Määrittämissrajien alitus	27.1.2022
*Koliformiset bakteerit	2022/6032	Määrittämissrajien alitus	27.1.2022
*Suolistop. enterokokit	2022/6032	Määrittämissrajien alitus	27.1.2022
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	2022/6032	Toimitetaan pyydettyinä	27.1.2022
*pH	2022/6032	±0,2 yks.	27.1.2022
*Rauta	2022/6032	Määrittämissrajien alitus	28.1.2022
*Mangaani	2022/6032	Määrittämissrajien alitus	28.1.2022