

Ympäristöministeriö
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Lausuntopyyntö 31.7.2008

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KANSALLISEKSI LIITTEEKSI STANDARDILLE SFS-EN-1991-1-3

Rakennustarkastusyhdystys RTY ry toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Ehdotusta standardin SFS-EN 1991-1-3 kansalliseksi liitteeksi on valmisteltu monipuolisesti asiantuntevien tahojen toimesta. Perustelut ovat pääosin riittäviä.

Yksittäisiä kommentteja

- Kohta 2.5.2.1 Kansallisessa liitteessä on ehdotettu epäkeskisyyden tarkemman määrittämisen sallimista huomioiden kiskon sijainnin toleranssi sekä kulkupyörien välykset. Nosturin kiskon sijainnille on annettu käytettävät epätarkkuusarvot mutta kulkupyörien välyksille ei. Kuka välykset määrittää ja mihin perustuen? Nosturitoimittaja? Välyksen määrittäjä on syytä mainita sekä myös välykselle käytettävä minimiarvo.
- Kohta A.2.3 Kansallisen liitteen ehdotuksen mukaan nosturiratoja ei tarvitse mitoittaa palotilanteen mukaan ellei projektieritelmässä toisin sovita. Ehdotusta on syytä täsmentää siten, että mahdolliset poistumistie- ja palokunnan hyökkäysreitit järjestelyt huomioidaan. Poistumisteiden/hyökkäysreittien toimintakyvyn tulee säilyä niille suunnitellun ajan. Tämä saattaa johtaa nosturiradan paikalliseen mitoittamiseen palotilanteen mukaan. Edellä mainittu toki sisältyy oikein laadittuun projektieritelämään.

RAKENNUSTARKASTUSYHDISTYS RTY ry

Lauri Jääskeläinen
puheenjohtaja