

Ympäristöministeriö  
PL 35  
00023 VALTIONEUVOSTO  
[kirjaamo.ym@ymparisto.fi](mailto:kirjaamo.ym@ymparisto.fi)

Lausuntopyyntö 21.4.2008

EHDOTUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA ANNETUN  
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTOKSEKSI KOSKIEN ASUNTOJA  
PALVELEVAN ULOSKÄYTTÄVÄN LEVEYTTÄ HISSIN TAI MUUN  
TASONVAIHTOLAITTEEN JÄLKIASENNUKSEN YHTEYDESSÄ

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotus on lähtökohdiltaan kannatettava. Kuntien rakennusvalvontaviranomaisten tulkinnat uloskäytävän vähimmäisleveydestä jälkiasennushissien yhteydessä ovat vaihdelleet paljon. Osasyynä tähän ovat kuitenkin olleet pelastusviranomaisten erilaiset näkemykset. Jatkossa olisikin tärkeätä saada enemmän yhdenmukaisuutta pelastusviranomaisten tulkintoihin, ei vain jälkiasennushissien yhteydessä vaan yleisemminkin.

Seuraavassa eräitä yksityiskohtaisia huomioita.

Portaan käytettävyys uloskäytävänä riippuu paitsi sen leveydestä myös tyypistä. Kierreporras on leveänäkin huomattavasti heikompi käyttää, varsinkin hätätilanteessa. Tulisikin harkita, pitäisikö leveyden lisäksi ohjeessa mainita portaan tyyppi huomioon otettavana seikkana.

Myös savunpoiston toimivuus on ratkaisevan tärkeää pelastautumismahdollisuuksien kannalta. Kun uloskäytävänä toimivaa porrashuonetta lähdetään kaventamaan, pitäisi kompensatiomielessä varmistaa toimiva savunpoisto. Tarvittaessa tämä tarkoittaisi esimerkiksi maantasosta avattavaa savunpoistomahdollisuutta.

Tavaroiden kuljetettavuuden vaatimus aiheuttaa jatkuvaa keskustelua. Yhdenmukaisuutta tulkinnoissa edistäisi, jos ohjetasolla voitaisiin ottaa kantaa, ettei porrashuonetta tarvitse mitoittaa poikkeuksellisen kookkaiden tavaroiden kuljettamiseen.

Vielä lopuksi yhdistys esittää harkittavaksi, tulisiko asuntojen kerrostaso-oviin vaatia ovisuljinlaite silloin kun porrashuonetta kavennetaan alle 1200 millimetriseksi.

RAKENNUSTARKASTUSYHDISTYS RTY ry

Lauri Jääskeläinen  
puheenjohtaja